

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



zIEGEL

CERTYFIKAT PRODUKTU

Nr rej. 057-08Ep-W2172/20-2020

Niniejszym potwierdza, że

wyrób budowlany:

plytka klinkierowa ceramiczna
Wymiary:
Oznaczenie fabryczne:
Klasyfikacja:

Standard; All_{a-2} UGL
240 x 71 x 14 mm
PE NF
„natura“

**do stosowania na okładzinach ściennych wewnątrz i na zewnątrz
w silnie agresywnym środowisku**

absorpcja wody wg DIN EN ISO 10545-3:	>3..≤6 M-% All_a
absorpcja wody wg DIN EN 772-21:	≤ 6 M-%
Maksymalne promienie porów wg DIN 66133:	≥ 0,2 μm
Objętość porów wg DIN 66133:	≥ 20 mm³/g
Odporność na mróz wg DIN EN ISO 10545-12:	udowodniona

wyprodukowana przez:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
Klinkerwerk Środa Śląska
ul. Ceramiczna 2
PL-55-300 Środa Śląska

zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji oraz notyfikowanej jednostki monitorującej
Güteschutz Ziegel e.V.
Weidehofstraße 15,
DE-08451 Crimmitschau

w ramach zleconej zewnętrznej jednostce monitorowania kontroli produktu odpowiada postanowieniom reguły
technicznej

EN 14411:2012-12 Płytki ceramiczne

Producent jest więc uprawniony do oznaczania produktów, które zgodnie z wynikami zakładowej kontroli
produkcji spełniają wyżej wymienione wymagania, znakiem jakości produktu zgodnie ze swoim
członkostwem w Güteschutz Ziegel e.V..

Crimmitschau, dnia 28.12.2020



inz. dypl. Frank Pohle
- Kierownik jednostki certyfikacji -



Niniejszy certyfikat traci ważność, gdy poważnej zmianie ulegną albo ww. specyfikacje techniczne /przepisy, albo sam produkt lub warunki produkcji w zakładzie, gdy produkt został ponownie przetestowany lub gdy jednostka certyfikująca unieważniła certyfikat.